

«УТВЕРЖДЕН»

Заведующий Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Ясли – сад № 148 комбинированного типа
города Макеевки»

Н.А. Голубова

« 11 » 2022 г.



План устранения нарушений,
указанных в справке о противопожарном состоянии объекта
№ 16.03/117 от 11 августа 2022 г.
выданной в отношении объекта надзора МБДОУ «Ясли-сад №148
комбинированного типа города Макеевки»
расположенного по адресу: г. Макеевка, ул. Ботаническая, д.10 «а»

№ п/п	Выявленные нарушения	Сроки устранения	Лицо ответственное за устранение нарушений
1	2	3	
1.	Не разработана, не утверждена приказом и не вывешена на видных местах общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с Приложением 2 к настоящим Правилам.	выполнено	Заведующий Голубова Н.А. Завхоз Яценко Е.Н.
2.	Руководитель объекта не организовал наличие информационных стендов по обеспечению пожарной безопасности, а также своевременное их обновление в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.	выполнено	Заведующий Голубова Н.А. Завхоз Яценко Е.Н.
3.	Не проведен замер сопротивления изоляции электрических сетей и электроустановок.	3 квартал 2022 (сентябрь)	Заведующий Голубова Н.А. Завхоз Яценко Е.Н.
4.	Помещение электрощитовой не обеспечено углекислотным огнетушителем с величиной заряда огнетушащего вещества не менее 3 кг.	Будет приобретен до конца сентября 2022	Заведующий Голубова Н.А. Завхоз Яценко Е.Н.
5.	Помещения с наличием компьютеров не укомплектованы переносными углекислотными огнетушителями из расчета один огнетушитель ОУ-2 или ОУ-3 на три компьютера, но не меньше одного огнетушителя на помещение (кабинет методиста, делопроизводителя, кабинет заведующего).	В дошкольном учреждении 1 компьютер, 1 ноутбук. Приобретен 1 огнетушитель в кабинет заведующего (где стоит компьютер)	Заведующий Голубова Н.А. Завхоз Яценко Е.Н.
6.	Стационарные наружные лестницы типа СЗ не обеспечивают безопасность во время эвакуации всех людей, находящихся в помещениях здания (перила и ступеньки двух лестниц	При наличии финансирования (подана заявка в УО)	Заведующий Голубова Н.А. Завхоз Яценко Е.Н.

	находятся в аварийном состоянии).		
7.	Подвальное помещение не очищено от горючего мусора (вещи б/у).	При наличии финансирования (подана заявка в УО)	Заведующий Голубова Н.А. Завхоз Яценко Е.Н.
8.	Не установлена обводная арматура на вводе в здание в подвальном помещении, перед счетчиком холодной воды, рассчитанная на пропуск максимального секундного расхода воды для пожаротушения.	При наличии финансирования (подана заявка в УО)	Заведующий Голубова Н.А. Завхоз Яценко Е.Н.
9.	Трубопровод внутреннего противопожарного водоснабжения не выполнены полностью металлическим (пластиковые трубы в подвале).	При наличии финансирования (подана заявка в УО)	Заведующий Голубова Н.А. Завхоз Яценко Е.Н.
10.	Не устроен выход на кровлю с лестничной клетки по закрепленной вертикальной, металлической лестнице.	При наличии финансирования (подана заявка в УО)	Заведующий Голубова Н.А. Завхоз Яценко Е.Н.
11.	Дверной проем в противопожарной стене между помещением электрощитовой и коридором не оборудован противопожарной дверью против распространения огня и продуктов горения.	При наличии финансирования (подана заявка в УО)	Заведующий Голубова Н.А. Завхоз Яценко Е.Н.
12.	Дверной проем в противопожарной стене между складским помещением (кладовая завхоза) и коридором не оборудован противопожарной дверью против распространения огня и продуктов горения.	При наличии финансирования (подана заявка в УО)	Заведующий Голубова Н.А. Завхоз Яценко Е.Н.
13.	Дверной проем в противопожарной стене между складским помещением (кладовая завхоза в спортивном зале) и спортивным залом не оборудован противопожарной дверью против распространения огня и продуктов горения.	При наличии финансирования (подана заявка в УО)	Заведующий Голубова Н.А. Завхоз Яценко Е.Н.
14.	Дверной проем в противопожарной стене между складским помещением и помещением пищеблока не оборудован противопожарной дверью против распространения огня и продуктов горения.	При наличии финансирования (подана заявка в УО)	Заведующий Голубова Н.А. Завхоз Яценко Е.Н.
15.	Выходы на кровлю не оборудован противопожарным люком против распространения огня и продуктов горения размерами не менее 0,6х0,8м.	При наличии финансирования (подана заявка в УО)	Заведующий Голубова Н.А. Завхоз Яценко Е.Н.
16.	Лестничные клетки, коридоры проходы и другие пути эвакуации не обеспечены эвакуационным освещением.	При наличии финансирования (подана заявка в УО)	Заведующий Голубова Н.А. Завхоз Яценко Е.Н.

17.	Помещения не оборудованы установкой пожарной сигнализации в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.	При наличии финансирования (подана заявка в УО)	Заведующий Голубова Н.А. Завхоз Яценко Е.Н.
18.	Помещения объекта не обеспечены системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей СО-3.	При наличии финансирования (подана заявка в УО)	Заведующий Голубова Н.А. Завхоз Яценко Е.Н.

Заведующий МБДОУ № 48



Н.А. Голубова